



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03 0057-3745/10

Kraków, 19. IIP 2010

Pan
Dariusz Olszówka
Radny Miasta Krakowa

Dariusz Panie Radny

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 24 czerwca 2010 r. na Pana interpelację w sprawie modernizacji stadionu Wisły Kraków, złożoną pomiędzy sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 19 maja 2010 r., przekazuję w załączeniu wspólne stanowisko Studia Architektonicznego Spółka z o.o. oraz Biura Architektonicznego PERBO dotyczące montażu barierek na trybunach wschodniej i zachodniej stadionu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wiesław Starowicz
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat+załącznik
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
3. Doradca Prezydenta Miasta Krakowa
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. A/a

STUDIO ARCHITEKTONICZNE
S P Ó Ł K A Z O O
A L E J A 3 M A J A 7
3 0 - 0 6 3 K R A K Ó W
E-MAIL:STUDIOARCH@STUDIOARCH.CNET.PL
TEL / FAX : (012) 292 76 16
TEL / FAX : (012) 633 60 62
TEL : (012) 292 75 27

Studio/Wisła-PW/czerwiec10/91

Kraków, 07 06 2010r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Dotyczy: inwestycji „Przebudowa i modernizacja Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Wisła” im. H.Reymana położonego przy ul.Reymonta 22. na działce nr 180/5 obr.12 w Krakowie”

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25 05 2010r. (znak: ZIKiT/S/36822/10/IR/24390) pragnę poinformować, iż balkony trybun zachodniej i wschodniej są widowniami o największym kącie nachylenia na stadionie. W ocenie Generalnego Projektanta istniało duże ryzyko upadku kibica na niższy rząd co mogłoby wywołać efekt „lawiny” i upadek dużej ilości osób na widownię dolną. Na etapie wykonywania projektu wykonawczego (jeszcze przed ogłoszeniem przetargu) zdecydowano o wprowadzeniu barierek ochronnych.

Głównym zadaniem obiektu stadionowego jest umożliwienie obejrzenia widowiska sportowego a co za tym idzie zapewnienie jak najlepszej widoczności z każdego miejsca na widowni. Decydujący staje się wykres widoczności, który w przypadku trybun górnych stadionu Wisły narzucał zastosowanie na widowni schodów o maksymalnej dopuszczalnej wysokości 17cm ($3 \times 17 = 51$ cm).

Ze względu wspomniany znaczny kąt nachylenia widowni, nawet gdyby wysokość stopni trybuny wynosiła 50cm, Generalny Projektant jako biorący odpowiedzialność za rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników obiektu też podjąłby decyzję o zastosowaniu barierek wzdłuż rzędów widowni.

Analogiczne rozwiązanie przewidziano na trybunie zachodniej. Należy zaznaczyć, że zastosowane barierki o wys. 80cm nie zakłócają widoczności kibicom.

Projektant stadionu został przez Inwestora pozbawiony jakiegokolwiek wpływu na wybór krzesełek a co za tym idzie estetyka poręczy uzależniona jest niestety od wyboru producenta krzesełek przez Generalnego Wykonawcę czyli Polimex-Mostostal.

Z poważaniem

z up.

arch. Wojciech Obtułowicz

Otrzymują:
1x adresat
1x a/a