



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.282.2015

Kraków,

30 MAR. 2015

**Pan
Jakub Kosek
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie alejek w Parku Kościuszki, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 18 marca 2015 r., uprzejmie informuję:

Nawierzchnia alejek w Parku Kościuszki na terenie znajdującym się od strony Clepardii wykonana została we wrześniu 2005 r. w technologii komórkowego systemu ograniczającego GEOWEB. W trakcie odbioru komisja stwierdziła, iż została ona wykonana zgodnie z projektem. Projekt nie przewidywał warstwy klinującej, w efekcie ziarna są luźne i podczas ruchu pieszego ulegają przemieszczeniu.

W pozostałej zabytkowej części parku, zgodnie z zatwierdzonym przez konserwatora zabytków projektem, wykonano nawierzchnię Hanse Grand. Inwestycja została odebrana w grudniu 2005 r. W grudniu 2011 r. wykonano częściowy remont powyższej nawierzchni. W ramach bieżącego utrzymania istniejące zagłębienia w nawierzchni wykonanej technologią Hanse Grand zostaną zasypane do końca kwietnia br.

W celu kompleksowego rozwiązania powyższego problemu należałoby opracować projekt zakładający wykonanie alejek według innych metod np. asfalt lany lub kostka brukowa. Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagałaby ujęcia jej w budżecie Miasta Krakowa oraz w WPF – WPI.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa