



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2062.2016

Kraków, 30 LIS. 2016

**Pan**  
**Dominik Jaśkowiec**  
**Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie udrożnienia sieci kanałowej wód opadowych w rejonie budynków przy ul. Kantora 3 i 5, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 9 listopada 2016 r., uprzejmie informuję.

W dniu 24 listopada 2016 r. miała miejsce wizja w terenie z udziałem pracowników Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie oraz przedstawiciela firmy będącej głównym wykonawcą inwestycji drogowej w zakresie przebudowy ul. Ostatniej (łącznik do ul. Mogińskiej). Wizja wykazała, iż z uwagi na stan techniczny kolektora kanalizacji opadowej w ww. rejonie, zalewanie budynków wielorodzinnych nr 3 oraz 5 przy ul. Kantora w Krakowie mogło nastąpić w wyniku spiętrzenia wody do przepływu maksymalnego zapewniającego przepustowość kolektora. Spiętrzenie wody w kanalizacji opadowej było niezbędne w celu realizacji inwestycji drogowej w zakresie przebudowy ul. Ostatniej i związanej z nią rozbudowy kanalizacji opadowej.

Prace polegające na włączeniu starego kolektora kanalizacji opadowej do nowego układu drogowego zostały zakończone, a poziom wypełnienia przedmiotowych kolektorów został przywrócony do normalnego poziomu.

Jednocześnie informuję, że ZIKiT zleci przeprowadzenie kamerownia istniejącego kolektora w celu zdiagnozowania jego stanu technicznego. Jeżeli w wyniku tych działań zostaną stwierdzone niezidentyfikowane na istniejących mapach przyłączenia do tego kolektora zostanie zlecone zadymianie w celu identyfikacji przyłączeń.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa