



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2393.2017

Kraków, 28 MAR. 2017

**Pan
Kazimierz Chrzanowski
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie oczyszczaczy powietrza w placówkach oświatowych, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 15 marca 2017 r., uprzejmie informuję.

W roku szkolnym 2016/2017 w samorządowych przedszkolach jest 716 oddziałów, a w samorządowych szkołach podstawowych, niebędących składową zespołu, są 1 244 pomieszczenia do nauki, w tym 120 sal wychowania fizycznego. Łącznie jest to zatem 1 960 pomieszczeń, w których ewentualnie miałyby być umieszczone oczyszczacze powietrza. Wielkość ta może ulec zmianie od 1 września 2017 r. w związku z otwieraniem nowych przedszkoli i reformą systemu oświaty, wskutek której powstaną nowe samorządowe szkoły podstawowe.

W kwestii ilości oczyszczaczy powietrza potrzebnych do żłobków uprzejmie informuję, że instalowanie w pomieszczeniach żłobków jakichkolwiek elementów wyposażenia wymaga spełnienia wymogów bezpieczeństwa, w tym m.in. § 1 ust. 1, § 2 pkt 6, 7 i 16 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. *w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy* (Dz. U. z 2014 r. poz. 925). Jest rzeczą oczywistą, że w przypadku żłobków nie będą wystarczające ogólne atesty i certyfikaty dopuszczające produkt do obrotu. Biuro ds. Zdrowia podjęło działania mające na celu ustalenie minimalnych wymogów dla tego typu urządzeń, których wynik będzie znany w terminie do 30 kwietnia br., jednak ostateczna decyzja w sprawie ich zainstalowania może ewentualnie należeć do kierujących placówką z uwzględnieniem odpowiedzialności ponoszonej za bezpieczeństwo dzieci przebywających w żłobku. Przy realizacji uchwały należy uwzględnić m.in., czy instalacja elektryczna placówki jest dostosowana do dodatkowego poboru energii i montażu urządzeń oczyszczających powietrze. Biuro ds. Zdrowia wystąpiło do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Państwowego Zakładu Higieny oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z prośbą o opinię i zajęcie stanowiska, co do zgodności oferowanych rozwiązań z przepisami prawa, ewentualnej możliwości dopuszczenia do użytku w pomieszczeniach dla dzieci.

Reasumując, liczba oczyszczaczy powietrza potrzebna do żłobków jest uzależniona od stanowiska ww. podmiotów oraz spełnienia przez żłobek wymogów technicznych niezbędnych do instalacji oczyszczaczy.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi zasadami dokonanie zakupów nieujętych w planie finansowym wymaga uprzedniej zmiany planu. Aktualnie nie ma podstaw do dokonywania takich zmian. W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej źródeł finansowania należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- 1) finansowanie w ramach planu finansowego placówki lub ewentualnie w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnicy w oparciu o tzw. programy dzielnic,
- 2) utworzenie zadania inwestycyjnego obejmującego kilka placówek w danym roku,
- 3) występujące w roku bieżącym braki w planie finansowym Biura ds. Ochrony Zdrowia na zadanie opieka nad dziećmi do lat 3 (suma wniosków o udzielenie dotacji złożonych przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów przekroczyła zabezpieczoną w budżecie kwotę, tj. 8 203 800 zł i wyniosła 13 552 728,10 zł; w celu realizacji ww. zadania niezbędne będzie przekazanie na powyższy cel dodatkowych środków budżetowych w wysokości 5 351 928,10 zł”).

Dodatkowo należy mieć na uwadze przybliżone koszty oczyszczaczy powietrza:

- 1) oczyszczacze wolnostojące/wiszące z wymiennymi filtrami w każdym pomieszczeniu (koszt jednego urządzenia od 500 zł, filtry ok. 300 zł co 2 - 3 miesiące),
- 2) instalacja wewnętrznej wentylacji oczyszczającej powietrze obejmująca całą placówkę z jednym filtrem wymiennym (ok. 300 zł co 2 - 3 miesiące), koszt instalacji wynosi ok. 55 tys. zł,
- 3) oczyszczacze wolnostojące bezfiltrowe, serwis raz w roku (ok. 1200 zł), koszt około 100 tys. zł za sztukę.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Kształtowania Środowiska
3. Wydział Edukacji
4. Biuro ds. Ochrony Zdrowia
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2393.2017

Kraków, 28 MAR. 2017

Pan
Adam Migdal
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie oczyszczaczy powietrza w placówkach oświatowych, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 15 marca 2017 r., uprzejmie informuję.

W roku szkolnym 2016/2017 w samorządowych przedszkolach jest 716 oddziałów, a w samorządowych szkołach podstawowych, niebędących składową zespołu, są 1 244 pomieszczenia do nauki, w tym 120 sal wychowania fizycznego. Łącznie jest to zatem 1 960 pomieszczeń, w których ewentualnie miałyby być umieszczone oczyszczacze powietrza. Wielkość ta może ulec zmianie od 1 września 2017 r. w związku z otwieraniem nowych przedszkoli i reformą systemu oświaty, wskutek której powstaną nowe samorządowe szkoły podstawowe.

W kwestii ilości oczyszczaczy powietrza potrzebnych do żłobków uprzejmie informuję, że instalowanie w pomieszczeniach żłobków jakichkolwiek elementów wyposażenia wymaga spełnienia wymogów bezpieczeństwa, w tym m.in. § 1 ust. 1, § 2 pkt 6, 7 i 16 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. *w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy* (Dz. U. z 2014 r. poz. 925). Jest rzeczą oczywistą, że w przypadku żłobków nie będą wystarczające ogólne atesty i certyfikaty dopuszczające produkt do obrotu. Biuro ds. Zdrowia podjęło działania mające na celu ustalenie minimalnych wymogów dla tego typu urządzeń, których wynik będzie znany w terminie do 30 kwietnia br., jednak ostateczna decyzja w sprawie ich zainstalowania może ewentualnie należeć do kierujących placówką z uwzględnieniem odpowiedzialności ponoszonej za bezpieczeństwo dzieci przebywających w żłobku. Przy realizacji uchwały należy uwzględnić m.in., czy instalacja elektryczna placówki jest dostosowana do dodatkowego poboru energii i montażu urządzeń oczyszczających powietrze. Biuro ds. Zdrowia wystąpiło do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Państwowego Zakładu Higieny oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z prośbą o opinię i zajęcie stanowiska, co do zgodności oferowanych rozwiązań z przepisami prawa, ewentualnej możliwości dopuszczenia do użytku w pomieszczeniach dla dzieci.

Reasumując, liczba oczyszczaczy powietrza potrzebna do żłobków jest uzależniona od stanowiska ww. podmiotów oraz spełnienia przez żłobek wymogów technicznych niezbędnych do instalacji oczyszczaczy.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi zasadami dokonanie zakupów nieuwjętych w planie finansowym wymaga uprzedniej zmiany planu. Aktualnie nie ma podstaw do dokonywania takich zmian. W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej źródeł finansowania należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- 1) finansowanie w ramach planu finansowego placówki lub ewentualnie w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnicy w oparciu o tzw. programy dzielnic,
- 2) utworzenie zadania inwestycyjnego obejmującego kilka placówek w danym roku,
- 3) występujące w roku bieżącym braki w planie finansowym Biura ds. Ochrony Zdrowia na zadanie opieka nad dziećmi do lat 3 (suma wniosków o udzielenie dotacji złożonych przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów przekroczyła zabezpieczoną w budżecie kwotę, tj. 8 203 800 zł i wyniosła 13 552 728,10 zł; w celu realizacji ww. zadania niezbędne będzie przekazanie na powyższy cel dodatkowych środków budżetowych w wysokości 5 351 928,10 zł”).

Dodatkowo należy mieć na uwadze przybliżone koszty oczyszczaczy powietrza:

- 1) oczyszczacze wolnostojące/wiszące z wymiennymi filtrami w każdym pomieszczeniu (koszt jednego urządzenia od 500 zł, filtry ok. 300 zł co 2 - 3 miesiące),
- 2) instalacja wewnętrznej wentylacji oczyszczającej powietrze obejmująca całą placówkę z jednym filtrem wymiennym (ok. 300 zł co 2 - 3 miesiące), koszt instalacji wynosi ok. 55 tys. zł,
- 3) oczyszczacze wolnostojące bezfiltrowe, serwis raz w roku (ok. 1200 zł), koszt około 100 tys. zł za sztukę.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Kształtowania Środowiska
3. Wydział Edukacji
4. Biuro ds. Ochrony Zdrowia
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2393.2017

Kraków, 28 MAR 2017

**Pani
Anna Prokop-Staszecka
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie oczyszczaczy powietrza w placówkach oświatowych, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 15 marca 2017 r., uprzejmie informuję.

W roku szkolnym 2016/2017 w samorządowych przedszkolach jest 716 oddziałów, a w samorządowych szkołach podstawowych, niebędących składową zespołu, są 1 244 pomieszczenia do nauki, w tym 120 sal wychowania fizycznego. Łącznie jest to zatem 1 960 pomieszczeń, w których ewentualnie miałyby być umieszczone oczyszczacze powietrza. Wielkość ta może ulec zmianie od 1 września 2017 r. w związku z otwieraniem nowych przedszkoli i reformą systemu oświaty, wskutek której powstaną nowe samorządowe szkoły podstawowe.

W kwestii ilości oczyszczaczy powietrza potrzebnych do żłobków uprzejmie informuję, że instalowanie w pomieszczeniach żłobków jakichkolwiek elementów wyposażenia wymaga spełnienia wymogów bezpieczeństwa, w tym m.in. § 1 ust. 1, § 2 pkt 6, 7 i 16 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. *w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy* (Dz. U. z 2014 r. poz. 925). Jest rzeczą oczywistą, że w przypadku żłobków nie będą wystarczające ogólne atesty i certyfikaty dopuszczające produkt do obrotu. Biuro ds. Zdrowia podjęło działania mające na celu ustalenie minimalnych wymogów dla tego typu urządzeń, których wynik będzie znany w terminie do 30 kwietnia br., jednak ostateczna decyzja w sprawie ich zainstalowania może ewentualnie należeć do kierujących placówką z uwzględnieniem odpowiedzialności ponoszonej za bezpieczeństwo dzieci przebywających w żłobku. Przy realizacji uchwały należy uwzględnić m.in., czy instalacja elektryczna placówki jest dostosowana do dodatkowego poboru energii i montażu urządzeń oczyszczających powietrze. Biuro ds. Zdrowia wystąpiło do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Państwowego Zakładu Higieny oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z prośbą o opinię i zajęcie stanowiska, co do zgodności oferowanych rozwiązań z przepisami prawa, ewentualnej możliwości dopuszczenia do użytku w pomieszczeniach dla dzieci.

Reasumując, liczba oczyszczaczy powietrza potrzebna do żłobków jest uzależniona od stanowiska ww. podmiotów oraz spełnienia przez żłobek wymogów technicznych niezbędnych do instalacji oczyszczaczy.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi zasadami dokonanie zakupów nieujętych w planie finansowym wymaga uprzedniej zmiany planu. Aktualnie nie ma podstaw do dokonywania takich zmian. W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej źródeł finansowania należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- 1) finansowanie w ramach planu finansowego placówki lub ewentualnie w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnicy w oparciu o tzw. programy dzielnic,
- 2) utworzenie zadania inwestycyjnego obejmującego kilka placówek w danym roku,
- 3) występujące w roku bieżącym braki w planie finansowym Biura ds. Ochrony Zdrowia na zadanie opieka nad dziećmi do lat 3 (suma wniosków o udzielenie dotacji złożonych przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów przekroczyła zabezpieczoną w budżecie kwotę, tj. 8 203 800 zł i wyniosła 13 552 728,10 zł; w celu realizacji ww. zadania niezbędne będzie przekazanie na powyższy cel dodatkowych środków budżetowych w wysokości 5 351 928,10 zł”).

Dodatkowo należy mieć na uwadze przybliżone koszty oczyszczaczy powietrza:

- 1) oczyszczacze wolnostojące/wiszące z wymiennymi filtrami w każdym pomieszczeniu (koszt jednego urządzenia od 500 zł, filtry ok. 300 zł co 2 - 3 miesiące),
- 2) instalacja wewnętrznej wentylacji oczyszczającej powietrze obejmująca całą placówkę z jednym filtrem wymiennym (ok. 300 zł co 2 - 3 miesiące), koszt instalacji wynosi ok. 55 tys. zł,
- 3) oczyszczacze wolnostojące bezfiltrowe, serwis raz w roku (ok. 1200 zł), koszt około 100 tys. zł za sztukę.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Kształtowania Środowiska
3. Wydział Edukacji
4. Biuro ds. Ochrony Zdrowia
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2393.2017

Kraków, 28 MAR. 2017

Pan
Łukasz Wantuch
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie oczyszczaczy powietrza w placówkach oświatowych, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 15 marca 2017 r., uprzejmie informuję.

W roku szkolnym 2016/2017 w samorządowych przedszkolach jest 716 oddziałów, a w samorządowych szkołach podstawowych, niebędących składową zespołu, są 1 244 pomieszczenia do nauki, w tym 120 sal wychowania fizycznego. Łącznie jest to zatem 1 960 pomieszczeń, w których ewentualnie miałyby być umieszczone oczyszczacze powietrza. Wielkość ta może ulec zmianie od 1 września 2017 r. w związku z otwieraniem nowych przedszkoli i reformą systemu oświaty, wskutek której powstaną nowe samorządowe szkoły podstawowe.

W kwestii ilości oczyszczaczy powietrza potrzebnych do żłobków uprzejmie informuję, że instalowanie w pomieszczeniach żłobków jakichkolwiek elementów wyposażenia wymaga spełnienia wymogów bezpieczeństwa, w tym m.in. § 1 ust. 1, § 2 pkt 6, 7 i 16 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. *w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy* (Dz. U. z 2014 r. poz. 925). Jest rzeczą oczywistą, że w przypadku żłobków nie będą wystarczające ogólne atesty i certyfikaty dopuszczające produkt do obrotu. Biuro ds. Zdrowia podjęło działania mające na celu ustalenie minimalnych wymogów dla tego typu urządzeń, których wynik będzie znany w terminie do 30 kwietnia br., jednak ostateczna decyzja w sprawie ich zainstalowania może ewentualnie należeć do kierujących placówką z uwzględnieniem odpowiedzialności ponoszonej za bezpieczeństwo dzieci przebywających w żłobku. Przy realizacji uchwały należy uwzględnić m.in., czy instalacja elektryczna placówki jest dostosowana do dodatkowego poboru energii i montażu urządzeń oczyszczających powietrze. Biuro ds. Zdrowia wystąpiło do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Państwowego Zakładu Higieny oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z prośbą o opinię i zajęcie stanowiska, co do zgodności oferowanych rozwiązań z przepisami prawa, ewentualnej możliwości dopuszczenia do użytku w pomieszczeniach dla dzieci.

Reasumując, liczba oczyszczaczy powietrza potrzebna do żłobków jest uzależniona od stanowiska ww. podmiotów oraz spełnienia przez żłobek wymogów technicznych niezbędnych do instalacji oczyszczaczy.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi zasadami dokonanie zakupów nieujętych w planie finansowym wymaga uprzedniej zmiany planu. Aktualnie nie ma podstaw do dokonywania takich zmian. W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej źródeł finansowania należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- 1) finansowanie w ramach planu finansowego placówki lub ewentualnie w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w oparciu o tzw. programy dzielnic,
- 2) utworzenie zadania inwestycyjnego obejmującego kilka placówek w danym roku,
- 3) występujące w roku bieżącym braki w planie finansowym Biura ds. Ochrony Zdrowia na zadanie opieka nad dziećmi do lat 3 (suma wniosków o udzielenie dotacji złożonych przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów przekroczyła zabezpieczoną w budżecie kwotę, tj. 8 203 800 zł i wyniosła 13 552 728,10 zł; w celu realizacji ww. zadania niezbędne będzie przekazanie na powyższy cel dodatkowych środków budżetowych w wysokości 5 351 928,10 zł”).

Dodatkowo należy mieć na uwadze przybliżone koszty oczyszczaczy powietrza:

- 1) oczyszczacze wolnostojące/wiszące z wymiennymi filtrami w każdym pomieszczeniu (koszt jednego urządzenia od 500 zł, filtry ok. 300 zł co 2 - 3 miesiące),
- 2) instalacja wewnętrznej wentylacji oczyszczającej powietrze obejmująca całą placówkę z jednym filtrem wymiennym (ok. 300 zł co 2 - 3 miesiące), koszt instalacji wynosi ok. 55 tys. zł,
- 3) oczyszczacze wolnostojące bezfiltrowe, serwis raz w roku (ok. 1200 zł), koszt około 100 tys. zł za sztukę.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Kształtowania Środowiska
3. Wydział Edukacji
4. Biuro ds. Ochrony Zdrowia
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2393.2017

Kraków, 28 MAR. 2017

Pan
Rafał Komarewicz
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie oczyszczaczy powietrza w placówkach oświatowych, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 15 marca 2017 r., uprzejmie informuję.

W roku szkolnym 2016/2017 w samorządowych przedszkolach jest 716 oddziałów, a w samorządowych szkołach podstawowych, niebędących składową zespołu, są 1 244 pomieszczenia do nauki, w tym 120 sal wychowania fizycznego. Łącznie jest to zatem 1 960 pomieszczeń, w których ewentualnie miałyby być umieszczone oczyszczacze powietrza. Wielkość ta może ulec zmianie od 1 września 2017 r. w związku z otwieraniem nowych przedszkoli i reformą systemu oświaty, wskutek której powstaną nowe samorządowe szkoły podstawowe.

W kwestii ilości oczyszczaczy powietrza potrzebnych do żłobków uprzejmie informuję, że instalowanie w pomieszczeniach żłobków jakichkolwiek elementów wyposażenia wymaga spełnienia wymogów bezpieczeństwa, w tym m.in. § 1 ust. 1, § 2 pkt 6, 7 i 16 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. *w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy* (Dz. U. z 2014 r. poz. 925). Jest rzeczą oczywistą, że w przypadku żłobków nie będą wystarczające ogólne atesty i certyfikaty dopuszczające produkt do obrotu. Biuro ds. Zdrowia podjęło działania mające na celu ustalenie minimalnych wymogów dla tego typu urządzeń, których wynik będzie znany w terminie do 30 kwietnia br., jednak ostateczna decyzja w sprawie ich zainstalowania może ewentualnie należeć do kierujących placówką z uwzględnieniem odpowiedzialności ponoszonej za bezpieczeństwo dzieci przebywających w żłobku. Przy realizacji uchwały należy uwzględnić m.in., czy instalacja elektryczna placówki jest dostosowana do dodatkowego poboru energii i montażu urządzeń oczyszczających powietrze. Biuro ds. Zdrowia wystąpiło do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Państwowego Zakładu Higieny oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z prośbą o opinię i zajęcie stanowiska, co do zgodności oferowanych rozwiązań z przepisami prawa, ewentualnej możliwości dopuszczenia do użytku w pomieszczeniach dla dzieci.

Reasumując, liczba oczyszczaczy powietrza potrzebna do żłobków jest uzależniona od stanowiska ww. podmiotów oraz spełnienia przez żłobek wymogów technicznych niezbędnych do instalacji oczyszczaczy.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi zasadami dokonanie zakupów nieujętych w planie finansowym wymaga uprzedniej zmiany planu. Aktualnie nie ma podstaw do dokonywania takich zmian. W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej źródeł finansowania należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- 1) finansowanie w ramach planu finansowego placówki lub ewentualnie w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnicy w oparciu o tzw. programy dzielnic,
- 2) utworzenie zadania inwestycyjnego obejmującego kilka placówek w danym roku,
- 3) występujące w roku bieżącym braki w planie finansowym Biura ds. Ochrony Zdrowia na zadanie opieka nad dziećmi do lat 3 (suma wniosków o udzielenie dotacji złożonych przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów przekroczyła zabezpieczoną w budżecie kwotę, tj. 8 203 800 zł i wyniosła 13 552 728,10 zł; w celu realizacji ww. zadania niezbędne będzie przekazanie na powyższy cel dodatkowych środków budżetowych w wysokości 5 351 928,10 zł”).

Dodatkowo należy mieć na uwadze przybliżone koszty oczyszczaczy powietrza:

- 1) oczyszczacze wolnostojące/wiszące z wymiennymi filtrami w każdym pomieszczeniu (koszt jednego urządzenia od 500 zł, filtry ok. 300 zł co 2 - 3 miesiące),
- 2) instalacja wewnętrznej wentylacji oczyszczającej powietrze obejmująca całą placówkę z jednym filtrem wymiennym (ok. 300 zł co 2 - 3 miesiące), koszt instalacji wynosi ok. 55 tys. zł,
- 3) oczyszczacze wolnostojące bezfiltrowe, serwis raz w roku (ok. 1200 zł), koszt około 100 tys. zł za sztukę.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majshrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Kształtowania Środowiska
3. Wydział Edukacji
4. Biuro ds. Ochrony Zdrowia
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa