



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0057-3207/LXXXI/09

Kraków, 14. 10. 2009

**Pan
Bolesław Kosior
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie zagrożenia życia w budynkach szkolnych, złożoną na LXXXI Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 23 września 2009 r., uprzejmie informuję:

Ad 1 i 2.

Zgodnie z art. 61 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), za utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym odpowiada właściciel lub zarządca obiektu. W przypadku budynków oświaty i zdrowia obowiązek ten należy do dyrektorów szkół i placówek. Do dyrektora szkoły lub placówki należy również zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego budynku.

Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego corocznie przeprowadzają szkolenia dla dyrektorów jednostek oświatowych na temat podstawowych obowiązków administratorów i zarządców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Takie szkolenia dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach przeprowadzone zostało w marcu i czerwcu 2008 r. Na listopad br. zostały przewidziane szkolenia dla dyrektorów placówek, w których dzieci mają ograniczoną zdolność poruszania się.

Budynki będące własnością gminy, względnie przez gminę dzierżawione, poddawane są przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego systematycznym kontrolom w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Ze względu na ograniczenia etatowe, ilość kontroli budynków oscyluje na poziomie 120-130 rocznie.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w roku 2008 stwierdzono 305 usterek i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów. Usterki te mają różny charakter, większość usuwana jest na bieżąco, niekiedy już podczas kontroli. Poważne problemy związane są z wykonaniem szczelnej obudowy klatek schodowych i montażem urządzeń oddymiających, wymaganych w obiektach, w których przebywają osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. W ubiegłym roku konieczność wykonania takich prac została stwierdzona w 12 obiektach. Prace realizowane są sukcesywnie, w miarę środków zaplanowanych w budżecie Miasta Krakowa na remonty szkół, przedszkoli i żłobków.

Inne najczęściej występujące nieprawidłowości to: wady instalacji elektrycznej (40), wady instalacji odgromowej (44), wady instalacji gazowej (10), brak instalacji oświetlenia awaryjnego (15), niewłaściwe oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego

(18), brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (40), usterki dotyczące sprzętu gaśniczego, hydrantów (19), brak odbytych ćwiczeń ewakuacyjnych (10).

Ad 3.

Kontrola realizacji zaleceń wykazała pozytywną i szybką reakcję administratorów obiektów na stwierdzone uchybienia. Poza wspomnianymi pracami modernizacyjnymi dróg ewakuacyjnych, których realizacja wymaga dłuższego okresu i jest uzależniona od wysokości środków przeznaczonych na te zadania, inne zalecenia w skontrolowanych ponownie obiektach zostały wykonane. Dyrektorzy placówek oświatowych na bieżąco informują Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o usunięciu danych nieprawidłowości. W zaleceniach określone zostały różne terminy realizacji; część z nich jest dopiero wykonywana. W 36 kontrolach sprawdzających w 3 kwartałach roku 2009 stwierdzono, że na 96 wykazanych usterek usunięto 91.

Ad 4.

Aktualnie trwają prace nad projektem budżetu Miasta Krakowa na rok 2010. Kwota możliwa do przeznaczenia na realizację powyższych zaleceń będzie uzależniona od wysokości środków budżetowych przeznaczonych na oświatę.

Uprzejmie informuję, że prace remontowe w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym także związane z usuwaniem stwierdzonych nieprawidłowości, uchwałą Nr XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r. zostały powierzone radom dzielnic.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Edukacji
3. Biuro ds. Ochrony Zdrowia
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
5. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
6. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
7. Biuletyn Informacji Publicznej
8. A/a