



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, 2 LUT. 2018

OR-03.0003.3384.2018

Pan
Bolesław Kosior
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie „klawiszowania” studzienek kanalizacyjnych przy ul. Białej, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 15 stycznia 2018 r., uprzejmie informuję.

Służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA przeprowadziły kontrolę stanu technicznego studni kanalizacyjnych oraz sposobu osadzenia włączów kanalizacyjnych we wskazanej w interpelacji lokalizacji. Wizja wykazała 5 szt. włączów zabudowanych na kanale ogólnospławnym 40 cm. Zostały one zakwalifikowane do wymiany na nowe z uwagi na ich zużycie techniczne. Zaplanowano ich wymianę w I kwartale br. Prace zostaną zrealizowane bezzwłocznie po ustabilizowaniu się warunków pogodowych.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa