



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-1023/07

Kraków,

22.10.2007

**Pan**  
**Grzegorz Stawowy**  
**Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie budynku Żłobka Samorządowego Nr 33 przy ul. Żółkiewskiego 15, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 1 października 2007 r., uprzejmie informuję:

Jednostką realizującą w 2004 r. modernizację budynku przy ul. Żółkiewskiego 15 przeznaczonego na siedzibę żłobka Nr 33, tj. zawierającą umowę z wykonawcą, ustalającą warunki tej umowy i nadzorującą przebieg prac budowlanych był Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków – Zachód. Wyegzekwowanie od wykonawcy napraw gwarancyjnych należy do ZEO Kraków – Zachód. Remont Żłobka Nr 33 wykonywała firma "UNIBUD" sp z o.o., ul. Jana Pawła II 42, 34-600 Limanowa. W dniu 3 października 2007 r. w Zespole Ekonomiki Oświaty Kraków - Zachód odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy „UNIBUD”.

Po naradzie i przeanalizowaniu zgłoszonych przez dyrekcję placówki wad i usterek, w odniesieniu do poszczególnych usterek wskazanych przez Pana Radnego, ustalono, że:

1. Zamakanie ściany szczytowej w pomieszczeniu kotłowni – ściana szczytowa nie była ujęta w zakresie prac realizowanych przez „UNIBUD”, awaria dotyczy bieżącej eksploatacji budynku.
2. Wymiana skorodowanej ościeżnicy i likwidacja przyczyny zamakania ściany w piwnicy budynku – „UNIBUD” wymienił ościeżnicę oraz zlikwidował przyczynę zamakania ściany w lipcu 2007 r.
3. Poprawienie tynków cokołu, uzupełnienie płytkami zamokniętego cokołu przy wejściu do piwnic – „UNIBUD” zobowiązuje się do niezwłocznego zrealizowania tych prac.
4. Pkt. 4 i 5 interpelacji Pana Radnego dotyczą bieżącej eksploatacji budynku i zniszczenia poawaryjne powinny być usunięte w ramach ubezpieczenia.
5. Uzupełnienie fugi w podłodze magazynu spożywczego – „UNIBUD” wykona niezwłocznie.
6. Usunięcie popękanych płytek podłogowych przy drzwiach do sali grupy I – „UNIBUD” wykona niezwłocznie.

