



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03 0057-3930/10

Kraków,

01 WRZ 2010

**Pani
Marta Suter
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie instalacji wodociągowej w os. Jugowice, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 19 sierpnia 2010 r., uprzejmie informuję:

Aktualnie rurociąg z rur azbestowo-cementowych na terenie os. Jugowice znajduje się w ul. Jasielskiej (177 mb), ul. Owocowej (135 mb) oraz części ul. Siarczanej (145 mb).

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA sukcesywnie realizuje program wymiany rur azbestowo-cementowych na terenie Miasta. Kolejność realizacji zamierzeń spółki wynika z oceny stanu technicznego rurociągów, prowadzonych innych inwestycji liniowych, a przede wszystkim z możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Procedury, jakie muszą być zachowane przy wymianie sieci wodociągowych wymagają wykonania opracowania projektowego, uzgodnienia z właścicielami terenu, przez który przechodzi wodociąg oraz czasochłonnego uzyskiwania innych niezbędnych pozwoleń umożliwiających realizację zamierzenia. Realizacja remontów sieci uwarunkowana jest w większości przypadków przez prowadzone remonty układów drogowych oraz remonty lub budowę nowego uzbrojenia.

Zgodnie z posiadaną przez MPWiK opinią Państwowego Zakładu Higieny – Zakładu Higieny Komunalnej, opierającą się na badaniach przeprowadzonych przez WHO - Światową Organizację Zdrowia w zakresie stosowania rur azbestowo-cementowych do przesyłu wody pitnej, rury te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego przy przesyłu wody pitnej. Z punktu widzenia zdrowotnego bardzo niebezpieczne są dopiero włókna azbestowe, tzw. respirabilne, które podczas procesu oddychania dostają się z powietrzem do pęcherzyków płucnych, skąd dalej mogą penetrować i niszczyć tkankę płuca. W raporcie WHO azbest, który może się znaleźć w minimalnych ilościach w wodzie pitnej przesyłanej rurociągami azbestowo-cementowymi, nie jest szkodliwy dla zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192, poz. 1876) w § 2 ust. 1 określa, że „*wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.*”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej

5. A/a