



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2520.2017

Kraków, 12 5 MAJ 2017

Pan
Wojciech Krzysztonek
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie zalewania ścian przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 9 maja 2017 r., uprzejmie informuję.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwrócił się do gwaranta o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Z ustaleń zawartych w protokole z przeglądu gwarancyjnego przejścia podziemnego w dniu 16 maja 2017 r. wynika, że przebarwienia wykładziny granitowej ścian klatek schodowych oraz murków prowadzących do przejścia, a także przebarwienia posadzki granitowej nie generują zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników obiektu. W okresie wysokich temperatur przedmiotowe przebarwienia ustępują, zatem stanowisko gwaranta, iż są one następstwem nasiąkliwości kamienia naturalnego można uznać za zasadne. Nie odnotowano również żadnych symptomatów zagrażających trwałości konstrukcji przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim.

Niemniej jednak, ZIKiT będzie na bieżąco monitorował stan techniczny obiektu (w szczególności po intensywnych opadach atmosferycznych) i w przypadku wystąpienia niepokojących zmian podejmie wobec gwaranta stosowne działania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski