



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, 2018 -01- 3 1

OR-03.0003.3363.2018

Pan
Adam Migdał
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie wyrównania do poziomu ulicy studzienek kanalizacyjnych w ul. Zbrojarzy i Montwiłła-Mireckiego, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 10 stycznia 2018 r., uprzejmie informuję, że służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA wykonały sprawdzenie stanu technicznego studni kanalizacyjnych oraz sposobu osadzenia włączów kanalizacyjnych we wskazanej lokalizacji. Wizja wykazała, że ul. Montwiłła-Mireckiego na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Kościuszkowców posiada 16 włączów zabudowanych na kanale ogólnospławnym 60/90 cm oraz na systemie odwodnienia ulicy, i tak:

- 3 szt. zostały wymienione na włązy samopoziomujące w 2016 roku i nie wymagają wymiany;
- 2 szt. zabudowane na przykanalnikach opadowych w gestii Zarządu Infrastruktury i Transportu w Krakowie; w dobrym stanie technicznym i nie wymagają wymiany; 1 szt. kwalifikuje się do wymiany (lokalizacja pomiędzy budynkiem nr 5 a 7a);
- 4 szt. w dobrym stanie technicznym i nie wymagają wymiany;
- 6 szt. zostało zakwalifikowanych do wymiany na włązy samopoziomujące w I kwartale br.

Prace zostaną zrealizowane bezzwłocznie po ustabilizowaniu się warunków pogodowych. Zakres prac deklarowany do realizacji przez MPWiK SA obejmie swym zakresem również studnie w ciągu ul. Zbrojarzy na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Montwiłła-Mireckiego – zabudowane na fragmencie kanału stanowiącym odwodnienie ulicy (na podstawie umowy NU/164/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. na prowadzenie eksploatacji sieci kanalizacji opadowej (zamkniętej) będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków wraz ze studniami rewizyjnymi, osadnikami, separatorami i wylotami do odbiorników).

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa