



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1602.2016

Kraków, 3 0 MAJ. 2016

**Pani  
Grażyna Fijałkowska  
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie odprowadzania ścieków do rzeki Drwinki, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 11 maja 2016 r., uprzejmie informuję:

Z ustaleń Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie wynika, że w zlewni ul. Żabiej obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji. Oznacza to, iż ścieki bytowe i wody opadowe odprowadzane są oddzielnymi kanałami. Kanał sanitarny stanowi majątek MPWiK SA, kanalizacja opadowa jest własnością Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, eksploatowaną przez MPWiK SA na podstawie umowy użyczenia.

Wizja służb eksploatacyjnych MPWiK SA oraz inspektorów Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na terenie szkoły przy ul. Żabiej 20 potwierdziła nieprawidłowości w sposobie odprowadzenia części ścieków z obiektu. Niektóre przykanaliki sanitarne wpięte zostały do kanału odprowadzającego wody deszczowe, co skutkuje wprowadzeniem ścieków bytowych do potoku Drwinka. Nieprawidłowości te mają miejsce w instalacji wewnętrznej, za którą odpowiada właściciel (zarządca) nieruchomości.

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie po odbyciu wizji w terenie oraz wykonaniu rewizji studni sanitarnych i opadowych oraz wprowadzeniu do kanalizacji sanitarnej znaczników barwiących w celu określenia miejsca wypływu potwierdza nieprawidłowości dotyczące części szkoły, tj. fragment instalacji obejmujący niewielką część kuchni oraz odprowadzenie kanalizacji z jednego pionu łazienek. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jest to 6 większych łazienek z 13 oraz 1 łazienka z 7 mniejszych. Stan istniejący podłączenia kanalizacji najprawdopodobniej jest zaszłością z okresu budowy obiektu.

W dniu 17 maja 2016 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli ZEO, MPWiK SA oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, na którym ustalono, iż MPWiK SA w porozumieniu z Zespołem określi dokładnie miejsca nieprawidłowości oraz możliwości rozwiązania zaistniałego problemu, natomiast ZEO określi szacunkowe koszty dostosowania instalacji do prawidłowego funkcjonowania.

Zwracam również uwagę, iż w związku z błędem budujących szkołę i ówczesnego wadliwego podłączenia kanalików sanitarnych nikt nie uzyskał korzyści majątkowych, albowiem szkoła przez cały ten okres płaciła za wodę oraz odprowadzenie ścieków kwoty w pełnej wysokości.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
4. Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie
5. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
6. Biuletyn Informacji Publicznej