



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-1891/XLVIII/08

Kraków, 28. 07. 2008

**Pani
Grażyna Fijałkowska
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie umieszczenia przenośnych klimatyzatorów w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego, zgłoszoną na XLVIII Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 9 lipca 2008 r., uprzejmie informuję:

Z uwagi na dużą kubaturę pomieszczenia ustawienie klimatyzatorów nie spowoduje poprawy warunków pracy, a jednocześnie wpłynie na pogorszenie warunków prowadzenia obrad (duża głośność pracujących urządzeń). Instalację tych urządzeń uniemożliwia także niewystarczająca ilość mocy elektrycznej dostępnej w Sali Obrad oraz brak możliwości odprowadzenia skroplin.

Przedstawiony przez Urząd Miasta Krakowa projekt wykonania instalacji klimatyzacji Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego został negatywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na dużą ingerencję w substancję zabytkową budynku oraz zabytkowe elementy wystroju i wyposażenia.

Wydział Obsługi Urzędu UMK podejmie działania dotyczące wykonania dodatkowych ekspertyz (uwzględniających stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) w celu określenia ewentualnego sposobu poprawy komfortu osób przebywających w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Obsługi Urzędu
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a