



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.564.2015

Kraków, 23 CEC. 2015

**Pani
Barbara Nowak
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 29 w Krakowie, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 10 czerwca 2015 r., uprzejmie informuję.

W związku z realizowaną termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 29 w Krakowie podjazd dla niepełnosprawnych został zdemontowany z powodu niespełniania norm dla tej kategorii budynku. Zgodnie z § 71 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), „*pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m*”. Ponadto zgodnie z obowiązującym od 2004 roku zapisem wyrażonym w § 71 ust. 3 ww. rozporządzenia „*Przestrzeń manewrowa na spoczniku związanym z pochylnią przed wejściem do budynku powinna umożliwiać manewrowanie wózkiem inwalidzkim i otwieranie drzwi oraz mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m*”. Nie było zatem możliwe ponowne zamontowanie istniejącego podjazdu, ponieważ w rażący sposób nie spełniał on warunków określonych dla podjazdów, wynikających z cytowanych powyżej przepisów. Podjazd przed demontażem miał 80 cm szerokości a po wykonaniu termomodernizacji przy wejściu do szkoły miałby około 60 cm.

W związku z powyższym w dniu 24 lutego 2014 roku z dyrektorem szkoły uzgodniony został demontaż podjazdu i zastąpienie go platformą podnośnika. Rozważana jest również alternatywna opcja wykonania małego podjazdu z drugiej strony budynku szkoły. Usunięcie barier architektonicznych zostanie zrealizowane poprzez wykonanie jednego z ww. rozwiązań, po jego zaprojektowaniu i po uzyskaniu niezbędnych na ten cel środków.

Zdemontowane kraty podjazdu dla niepełnosprawnych zostały wykorzystane jako pokrycie szachtów przy budynku szkoły.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
3. Wydział Edukacji
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa