



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1186.2015

Kraków,

07 STY. 2016

Pan
Krzysztof Durek
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie sieci kanalizacji w rejonie Starego Płaszowa, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 16 grudnia 2015 r., uprzejmie informuję.

Zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedzi z dnia 9 września 2015 r. na Pana poprzednią interpelację w przedmiotowej sprawie, prowadzone obecnie badania i ekspertyzy są czasochłonne i wymagają pełnej weryfikacji. Wyniki tych działań będą kluczowe dla opracowania projektu rozwiązań technicznych likwidujących zakłócenia w funkcjonowaniu sieci.

MPWiK S.A. w Krakowie wykonał oraz planuje wykonać następujące działania:

- Kompleksowe czyszczenie kanałów miejskich - działanie wykonano;
- Kompleksowa inspekcja telewizyjna kanalizacji - działanie w trakcie realizacji;
- Założenie systemu urządzeń pomiarowych monitorujących pracę systemu kanalizacyjnego omawianej zlewni - działanie do wykonania w I kwartale 2016 r.;
- Analiza wykonanych pomiarów w celu podjęcia decyzji o planowanych działaniach inwestycyjnych i remontowych;
- Przygotowanie niezbędnej dokumentacji;
- Zabezpieczenie środków na ewentualne remonty i inwestycje.

Podjęcie czynności opisanych powyżej winno być równolegle wspomagane działaniami właścicieli posesji w celu zabezpieczenia najniższych kondygnacji budynków (piwnic i przyziemi) zgodnie z zapisami § 124 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422) „*skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciw zalewowym, o konstrukcji umożliwiającej*

ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej - zamknięcie samoczynne."

Ponadto, przedstawiona przez Pana dokumentacja fotograficzna z okresu lat 1990-2015 potwierdza zalanie ulic w wyniku niesprawności kratk wodościekowych. Nadmieniam, że kratka wodościekowa jako urządzenie drogowe wchodzi w skład uzbrojenia infrastruktury technicznej jezdni i jest własnością oraz jest eksploatowana przez zarządcę drogi lub właściciela terenu.

Dodatkowo zgodnie z informacjami otrzymanymi z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zalewanie najniżej położonych ulic Starego Płaszowa jest ściśle powiązane ze stanem odbiornika jakim jest rzeka Drwina Długa i Drwinka (tzw. Rów Płaszowski). W ocenie specjalistów branżowych działających na zlecenie MPWiK S.A., podstawową przyczyną podwyższenia poziomu wody w rzece Drwina Długa może być wykonanie w obszarze jej koryta szeregu inwestycji infrastrukturalnych (w szczególności wykonanie rurociągów gazowych Ø 300 mm i 2 x Ø 500 mm na odcinku między km 3+928,8 a km 4+046,1 oraz budowa dwóch przepraw mostowych - trasa S7 oraz Brzegi). MPWiK S.A. jest również w trakcie opracowania dokumentacji, która ostatecznie zobrazuje skalę robót, jakie muszą być przeprowadzone dla usprawnienia przepływu, bowiem bez uporządkowania i udroźnienia koryta rzeki Drwina Długa nie jest możliwe ostateczne rozwiązanie problemu zalewania budynków. Równocześnie MPWiK S.A. wystąpiło do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, który w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego jest dysponentem tego ciek, z wnioskiem o podjęcie i skoordynowanie działań związanych z odtworzeniem pierwotnego stanu dna oraz brzegów rzeki.

ZIKiT w roku 2014 udroźnił fragment koryta Drwinki bezpośrednio za wylotem kanalizacyjnym, ale nie przyniosło to znaczących rezultatów, ponieważ dla obniżenia poziomu wody do tego przekroju niezbędne jest odmulenie ponad 4 km cieków Drwina Długa i Drwinka.

Dla rozwiązania problemu konieczne jest ustalenie zakresu działań niezbędnych dla uzyskania obniżenia zwierciadła wody w Drwinie Długiej oraz ustalenie uczestników inwestycji. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 469) zarządzanie Drwiną Długą i Drwiną przypisane jest Marszałkowi Województwa, w którego imieniu działa Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ma obowiązek odmułać ciek w związku ze zrzutem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni Płaszów. Zbyt wysokie ubezpieczenie koryta rzeki pod obiektami mostowymi zarządzanymi przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce oraz zbyt wysokie położenie gazociągów przekraczających rzekę spowodowało brak możliwości uzyskania prawidłowego profilu podłużnego odbiornika bez obniżenia istniejących ubezpieczeń i przekładek uzbrojenia. Poważnym utrudnieniem inwestycyjnym może być problem wywozu namułu, który prawdopodobnie zawiera odpady niebezpieczne w postaci metali ciężkich. Mogą one zalegać w dnie potoku na skutek wieloletnich zrzutów ścieków z oczyszczalni Płaszów. W związku z powyższym po określeniu rozmiaru inwestycji niezbędne będzie dokonanie wzajemnych uzgodnień co do sposobu prowadzenia procesu inwestycyjnego oraz pokrywania jego kosztów. Po opracowaniu koncepcji i oszacowaniu wartości inwestycji Gmina Miejska Kraków podejmie działania niezbędne dla dokonania właściwych ustaleń w ww. zakresie.

W ocenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w pierwszej kolejności powinno się dążyć do obniżenia istniejącego poziomu lustra wody i odsłonięcia istniejących wylotów z kanalizacji. Bez tego nie jest możliwe osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, gdyż poprawa sytuacji w jednym miejscu może skutkować jej pogorszeniem w innych.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Gospodarki Komunalnej
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie
4. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
5. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
6. Biuletyn Informacji Publicznej
7. Aa