



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.892.2012

Kraków, 19 STY 2012

**Pani
Małgorzata Jantos
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie wymiany lampionów na Plantach, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 4 stycznia 2012 r., uprzejmie informuję:

Oprawy oświetlenia ulicznego na Plantach zostały wymienione ze względów technicznych. Stare oprawy nie spełniały bowiem norm bezpieczeństwa, ani norm oświetleniowych. Wykonane były ze zwykłej, korodującej blachy stalowej oraz szyb szklanych, które notorycznie były rozbijane przez wandalów, a odłamki szkła zagrażały bezpieczeństwu przechodniów. Wyposażone były w dwa źródła światła pierwszego szeregu, czyli żarówki o mocy 100W każda w jednej oprawie. Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE wycofała z produkcji żarowe źródła światła powyżej mocy 65W.

Wskazane wyżej oprawy nie posiadały żadnej klasy szczelności wymaganej dla urządzeń oświetleniowych, co powodowało ciągłe usterki w działaniu oświetlenia Plant. Łącznie wymianie poddano 253 sztuki opraw w Ogrodzie Wawel, Ogrodzie Uniwersytet, częściowo w Ogrodzie Pałac Sztuki oraz Ogrodzie Dworzec.

Nowe oprawy wykonane są z blachy nierdzewnej z kloszem poliwęglanowym o szczelności IP66 i udarność IK-09, ze źródłem światła metalohalogenowym o mocy 70W, o barwie ciepłej 3000°K, oraz wysokim współczynnikiem oddawania barw Ra>80. Oprawy posiadają wygląd oraz kolor nieodbiegający od demontowanych opraw, różnią się jedynie wyposażeniem elektrycznym. Wzór przedmiotowych opraw uzgodniony został z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków pismem z dnia 10 lipca 2007 r. znak OzKr/JJ+WF/4144/1035/07 i przyjęty do stosowania w strefie zabytkowej Krakowa, w obszarze I obwodnicy. Identyczne oprawy zamontowano w ulicach Floriańskiej, Szpitalnej, św. Tomasza oraz św. Jana.

W wyniku zmniejszenia mocy zużywanej energii przewidywane roczne oszczędności wyniosą 74 474 zł, a redukcja kosztów bieżącego utrzymania 6 223 zł przy koszcie wymiany jednej oprawy 2 301,98 zł brutto, co łącznie daje koszt wymiany 582 400,94 zł brutto. Stare oprawy nie nadają się do jakiegokolwiek wykorzystania, wobec powyższego firma ZUE w ramach umowy zobowiązana jest do ich utylizacji, a Gmina Miejska Kraków nie ponosi dodatkowych kosztów z tym związanych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa

Z up. PREZYDENTA MIASTA

[Podpis]
Radosław Tamiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa