



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1099.2015

Kraków, 09 GRU. 2015

**Pan**  
**Michał Drewnicki**  
**Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie kanalizacji i odwodnienia ul. Narciarskiej, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 18 listopada 2015 r., uprzejmie informuję:

Przedmiotowa ulica była remontowana w latach 2011-2013. W ramach tej inwestycji została wykonana kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i odcinkowo przebudowana została sieć opadowa przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA. Kolektor ulicy Narciarskiej odprowadza wody z całego przebudowanego odcinka ww. ulicy, tj. od skrzyżowania z dojazdem awaryjnym do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. do ul. Dolnej. W ramach ww. inwestycji wykonano kolektor o długości 279 metrów z rur żelbetowych o średnicy d-400 (117,5 mb) i d-600 (161,5 mb). Równocześnie zarządca drogi wykonał przebudowę układu drogowego. Wizja lokalna przeprowadzona przez służby techniczne MPWiK SA wykazała, że kanalizacja opadowa wraz z uzbrojeniem (studnie rewizyjne i wpusty deszczowe) są w dobrym stanie technicznym.

Z uwagi na duży spadek podłużny drogi w ul. Narciarskiej i brak odwodnienia drogi na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Dolnej konieczna jest budowa kanalizacji deszczowej w celu kompleksowego rozwiązania problemu zalewania przyległych posesji w czasie występowania opadów o dużym nasileniu. ZIKiT przesłał wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 2016 r. na wykonanie projektu przedmiotowej inwestycji oraz jej realizację. Z uwagi jednak na ograniczone możliwości finansowe Gminy Miejskiej Kraków zadanie to nie zostało umieszczone w projekcie budżetu Miasta Krakowa na 2016 r. i w WPF na rok 2016 i lata następne.

**PREZYDENT MIASTA KRAKOWA**

*Jacek Majchrowski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa