



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1882.2016

Kraków,

09 WRZ. 2016

Pan
Dominik Jaśkowiec
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stacji trafo, zlokalizowanej przy ul. Tadeusza Kantora 4 w Krakowie, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 31 sierpnia 2016 r., uprzejmie informuję, że zgłoszenia do organu ochrony środowiska z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r.: Dz. U. poz. 1232 z późn. zm.), wymagają stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV. Stacje trafo lokalizowane w budynkach i w ich pobliżu nie podlegają zgłoszeniu, ponieważ odznaczają się dużo niższym napięciem.

W celu dokładnego wyjaśnienia podnoszonych w interpelacji Pana Radnego kwestii niepokojących mieszkańców budynku przy ul. Tadeusza Kantora 4, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki w dniu 5 września 2016 r. przeprowadził czynności kontrolne w terenie, w ramach których ustalono aktualny stan faktyczny. Ponadto PINB wezwał w trybie pilnym Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Kraków do przedłożenia kompletu dokumentów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem stacji trafo o nr 1240, usytuowanej w przedmiotowym budynku. W zależności od wyników analizy wyjaśnień i dokumentów, jakie zostaną przedłożone przez Tauron Dystrybucja S.A., organ podejmie odpowiednie działania zgodnie ze swymi kompetencjami.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Maichrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Kształtowania Środowiska
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa