



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.441.2025

**Pan
Piotr Moskała
Radny Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie podłączenia Samorządowego Przedszkola nr 79 do sieci ciepłowniczej, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 9 maja 2025 r., uprzejmie informuję.

Przyłączenie odbiorców do miejskiej sieci ciepłej odbywa się każdorazowo na podstawie wydanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie (MPEC) warunków technicznych, dla których zostaje sporządzona i uzgodniona dokumentacja techniczna, a następnie podpisana umowa z zarządcą nieruchomości o przyłączenie i kompleksową dostawę ciepła.

Na nieruchomości gminnej przy ul. Widok 23 jest ustanowiony trwały zarząd na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 79 w Krakowie. Dyrektor ww. jednostki oświatowej nie zwracał się do MPEC z wnioskiem o przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłej.

W przypadku zainteresowania przyłączeniem, podmiot legitymujący się tytułem prawnym do nieruchomości winien złożyć stosowny wniosek, którego formularz znajduje się na stronie internetowej <https://www.mpec.krakow.pl/formularze-do-pobrania>.

Przy czym przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z ubiegającym się o to podmiotem, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

Należy zaznaczyć, że wykonanie przyłącza i węzła ciepłego uwarunkowane jest również zgodą właścicieli działek na przebieg sieci ciepłej przez ich nieruchomości (ponadto właściciele ci winni ustanowić na rzecz MPEC służebność przesyłu dającą Spółce prawo do korzystania z części nieruchomości obciążonej przebiegiem urządzeń ciepłowniczych).

Budynek Samorządowego Przedszkola nr 79 w Krakowie posiada własną kotłownię gazową na potrzeby centralnego ogrzewania (1 kocioł) oraz ciepłej wody użytkowej (1 kocioł).

Podczas ostatniego przeglądu budynku ww. jednostki oświatowej pod kątem potrzeb remontowych, przeprowadzonego 12 lutego 2025 r., Dyrektor ww. jednostki oświatowej nie podnosił kwestii konieczności podłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MPEC przyłączenie budynku Przedszkola może być rozpatrywane w zależności od lokalizacji w nim pomieszczenia węzła ciepłego, w oparciu o:

- wysokoparametrową sieć ciepłą 2xDN40, zlokalizowaną w rejonie ulicy Widok,
- wysokoparametrową sieć ciepłą 2xDN50, zlokalizowaną w pobliżu budynku przy ul. Półkole 15B.

W załączeniu przedkładam mapę z lokalizacją sieci ciepłych w obszarze ww. jednostki oświatowej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Maria Klaman
Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik
2. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie
4. Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych
5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
6. Biuletyn Informacji Publicznej
7. Aa