



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.297.2026

Kraków, 29 kwietnia 2026 r.

**Pani  
Agnieszka Łętocha  
Radna Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie funkcjonowania oświetlenia stadionu Klubu TS Tramwaj przy ul. Praskiej, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 23 kwietnia 2026 r., uprzejmie informuję.

Obowiązująca ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* nie rozstrzyga zagadnień dotyczących zanieczyszczenia środowiska światłem widzialnym. W art. 3 pkt 18 tej ustawy wprowadzono pojęcie pola elektromagnetycznego, zdefiniowanego jako „pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz”. Zakres ten nie obejmuje promieniowania widzialnego.

Ad 1.

Instalacja oświetleniowa boiska Klubu TS Tramwaj została zaprojektowana oraz wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, zatwierdzonym projektem budowlanym oraz na podstawie prawomocnej decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Po zakończeniu inwestycji w 2022 roku obiekt został odebrany przez właściwe organy bez zastrzeżeń, a funkcjonowanie systemu oświetlenia pozostaje zgodne z normą PN-EN 12193 dotyczącą oświetlenia obiektów sportowych. Przyjęte rozwiązania spełniają zatem wymogi techniczne.

Zgodnie z przekazanymi przez dzierżawcę obiektu danymi, oświetlenie wykorzystywane jest głównie w okresie jesienno-zimowym. Zajęcia sportowe, w szczególności dla dzieci i młodzieży, odbywają się po godzinach lekcyjnych. Istotną okolicznością jest więc fakt, że z uwagi na krótszy dzień, ilość światła słonecznego może być niewystarczająca. Natężenie oświetlenia jest dostosowywane do rodzaju prowadzonych zajęć – podczas treningów stosowane jest oświetlenie o obniżonej mocy, natomiast pełne oświetlenie uruchamiane jest wyłącznie w trakcie rozgrywek meczowych.

Ad 2.

W odniesieniu do kwestii ustawienia oraz parametrów opraw oświetleniowych stadionu, informuję, że instalacja została zaprojektowana w sposób mający na celu ograniczenie emisji światła poza teren obiektu. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym dobór oraz ukierunkowanie opraw oświetleniowych, uwzględniają zarówno wymagania norm sportowych, jak i potrzebę minimalizacji potencjalnych uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Ad 3.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wystąpi do dzierżawcy obiektu z wnioskiem o rozważenie możliwości ograniczenia natężenia oświetlenia, w tym jego redukcji do niezbędnego minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych warunków do prowadzenia zajęć sportowych.

Informuję ponadto, że zgłaszane do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie uwagi mieszkańców dotyczące funkcjonowania infrastruktury sportowej są każdorazowo analizowane i będą uwzględniane w ramach jej dalszej eksploatacji, z zachowaniem równowagi pomiędzy potrzebami użytkowników obiektu a komfortem okolicznych mieszkańców.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Łukasz Sęk*  
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
3. Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa