PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.672.2026 Kraków, 13 listopada 2026 r.

Pan
Marek Sobieraj
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie technologii wykonania nawierzchni boiska sportowego w Tyńcu, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 4 listopada 2026 r., uprzejmie informuję.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego klubu sportowego KS Tyniec przy ul. Juranda ze Spychowa w Krakowie" (znak sprawy: NZ.273.216.2026.MBL) przeprowadzono w trybie konkurencyjnym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*. Do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) załączono opis przedmiotu zmówienia, tj. dokumentację projektową dla realizacji przedmiotowego zamówienia.

W trakcie prowadzonego postępowania żaden z wykonawców nie wniósł wniosku o wyjaśnienie treści SWZ ani też nie zakwestionował przyjętych rozwiązań. Wybrany w postępowaniu Wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych w SWZ, jednocześnie składając oświadczenie, że zapoznał się z SWZ wraz z załącznikami i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest zgodnie z dokumentacją projektową, w której warstwa wegetacyjna została określona jako jednorodna mieszanka sporządzona z komponentów mineralnych (piasku) oraz organicznych (torfu lub kompostu). Mieszanka ta powinna być przygotowana w proporcji objętościowej piasku do materii organicznej wynoszącej odpowiednio 80:20 lub 90:10.

Wykonawca przedstawił do akceptacji materiał przeznaczony na wykonanie warstwy wegetacyjnej zgodny z dokumentacją projektową, o proporcji 80:20. Natomiast wskazana w interpelacji mieszanka składająca się z 50% piasku i 50% humusu stanowi rozwiązanie odbiegające od założeń dokumentacji projektowej oraz jest niestandardowym rozwiązaniem. Wprowadzenie takiej zmiany wymagałoby odpowiedniego uzasadnienia technicznego przez wykonawcę oraz przedstawienia dokumentów, badań potwierdzających zasadność i poprawność zastosowania takiego rozwiązania, dla warunków i warstw projektowych przyjętych dla boiska.

Projekt modernizacji boiska został wykonany w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektu sportowego KS Tyniec – opracowanie dokumentacji projektowej” za kwotę 32 226 zł brutto. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmował modernizację płyty boiska wraz z wyposażeniem w bramki oraz modernizację i budowę ogrodzenia i piłkochwytów.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Karol Wałachowski
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:
1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa