PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.625.2025

Pani
Agnieszka Paderewska
Radna Miasta Krakowa

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie tężni solankowych, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 29 lipca 2025 r., uprzejmie informuję, że wskazane w interpelacji obiekty pełnią funkcje rekreacyjne, nie są urządzeniami wykorzystywanymi w ramach leczenia uzdrowiskowego i w aktualnym stanie prawnym nie podlegają regulacjom dotyczących takich urządzeń.

Niemniej jednak obsługa tężni solankowych obejmuje szereg działań mających na celu zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania, utrzymania właściwego stanu sanitarno-higienicznego, technicznego oraz bezpieczeństwa użytkowników.

Ad 1.

Do codziennych czynności wykonywanych w ramach obsługi tężni należy:

- sprawdzenie poziomu solanki w zbiorniku,
- sprawdzenie stężenia solanki,
- sprawdzenie i ocena przejrzystości solanki,
- regulacja ilości dopływającej wody z sieci wodociągowej do zbiornika,
- usunięcie zanieczyszczeń np. liście, śmieci,
- sprawdzenie stanu instalacji wodnej i elektrycznej ,
- sprawdzenie sprawności pomp,
- kontrola i regulacja dysz odpowiadających za równomierne dostarczanie solanki na ścianę rozpylającą,
- oczyszczenie koryt rozprowadzających solankę,
- utrzymanie czystości otoczenia obiektu.

Co najmniej jeden raz w tygodniu następuje wyłączenie obiektów z użytkowania, dokładne mycie i dezynfekcja górnych instalacji tężni wodą o temperaturze powyżej 65 st. C.

Ad 2.

Na początku sezonu, przed uruchomieniem tężni zbiornik jest napełniany świeżą solanką, następnie po ok. 3 miesiącach solanka zostaje wymieniona. Przed każdym napełnieniem zbiornika świeżą solanką (co najmniej 2 razy w sezonie) wykonywana jest dezynfekcja urządzeń wodą o temperaturze min. 65 st. C, tj. konstrukcji, zbiorników, systemu rur doprowadzających solankę do koryt i dysz, pomp, ścian z tarniny, niecek ociekowych oraz ławek znajdujących się w obrębie konstrukcji.

Ad 3.

Badania mikrobiologiczne solanki są prowadzone na każdym z utrzymywanych obiektów. Na podstawie wyników badań, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB) poinformował, że zasadnym jest opracowanie wytycznych i rekomendacji, które uwzględniałyby m.in. dopuszczalne limity zanieczyszczeń mikrobiologicznych solanki używanej w tężniach, jednocześnie zwracając uwagę, że prowadzone czynności (opisane powyżej) mające na celu utrzymanie oraz zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w tężniach solankowych są prawidłowe.

Ad 4.

Wszystkie tężnie utrzymywane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wyposażone są w lampy dezynfekujące, emitujące promieniowanie UV-C, które neutralizuje bakterie, wirusy i grzyby znajdujące się w solance. Na ten moment nie planujemy wprowadzania dodatkowych elementów filtracyjnych. Ewentualne modyfikacje w zakresie systemu dystrybucji solanki będą uzależnione od wspomnianych w poprzednim punkcie, wypracowanych przez zespół specjalistów, wytycznych i rekomendacji.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Stanisław Kracik
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Signed by / Podpisano przez:
Stanisław Kracik
Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa
Date / Data: 2025-08-06 11:46

Otrzymują:
1. Adresat
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa