



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.266.2025

**Pan
Piotr Moskała
Radny Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie awarii sieci wodociągowych przy ul. Marchołta i w okolicach, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 10 marca 2025 r., uprzejmie informuję.

Zgłoszone awarie dotyczą odcinka sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Bochomolca i Marchołta, zlokalizowanej bezpośrednio pod nowobudowanym odcinkiem KST etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice). W okresie od grudnia 2024 roku do 10 marca 2025 roku na wskazanym odcinku doszło do 4 awarii spowodowanych pracami prowadzonymi przez podwykonawców budowy KST IV. Awarie miały miejsce w dniach:

- 19 grudnia 2024 r. – zgłoszenie awarii o godzinie 10:39, wyłączenie wody o godzinie 10:40, przywrócenie wody o godzinie 16:00.
- 24 stycznia 2025 r. – zgłoszenie awarii o godzinie 13:29, wyłączenie wody o godzinie 13:40, przywrócenie wody o godzinie 16:30.
- 13 lutego 2025 r. – zgłoszenie awarii o godzinie 14:21, wyłączenie wody o godzinie 15:00, przywrócenie wody o godzinie 20:00.
- 4 marca 2025 r. – zgłoszenie awarii o godzinie 16:59, wyłączenie wody o godzinie 17:10, przywrócenie wody o godzinie 22:00.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. każdorazowo po naprawie awaryjnej, obciążają firmy odpowiedzialne za uszkodzenie rurociągu za wynikiłe straty i szkody powstałe w wyniku uszkodzeń infrastruktury wodociągowej. Awaryjność sieci wynika wyłącznie z prac prowadzonych przez podwykonawców budowy KST IV na danym odcinku. Przedmiotowy odcinek sieci wodociągowej będzie podlegał całościowej wymianie w ramach budowy KST IV.

Wymiana odcinka sieci wodociągowej wynika z kolizji sieci z nowym projektem infrastrukturalnym związanym z zakresem prac w ramach inwestycji KST IV.

Dodatkowo informuję, że 7 marca 2025 roku, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. wystąpiły do generalnego wykonawcy pismem nr ISW.5120.59.2025, w którym zażądały wprowadzenia dodatkowych procedur nadzoru oraz szkoleń dla firm podwykonawczych, w zakresie ochrony infrastruktury podziemnej podczas realizacji prac na zlecenie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Stanisław Kracik
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
3. Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa