



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.265.2025

**Pan
Piotr Moskała
Radny Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie niedziałających podświetleń wiat przystankowych, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 11 marca 2025 r., uprzejmie informuję.

Niedziałające podświetlenie wiat przystankowych *Ugorek 01, Spadochroniarzy 01, Akacyjowa 02, Narzymskiego 03* oraz *Cmentarz Rakowicki 03* wynika z faktu, że zadaszenia te nie są podłączone do instalacji elektrycznej umożliwiającej ich podświetlenie. Koszt wykonania podłączenia wszystkich zgłaszanych w interpelacji konstrukcji szacuje się na ok. 44 tys. złotych brutto. W najbliższym czasie Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie wspólnie z Zarządem Dróg Miasta Krakowa podejmą działania mające na celu doprowadzenie instalacji elektrycznej do wskazanych wiat a następnie ich doposażenie w elementy umożliwiające ich podświetlenie. Jest to jednak uzależnione od posiadania przez ZDMK odpowiednich środków finansowych umożliwiających podłączenie instalacji elektrycznej do przedmiotowych wiat przystankowych. Z uwagi na powyższe, aktualnie nie można określić dokładnego terminu realizacji tych działań.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Stanisław Kracik
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
3. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa