



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.411.2024

Kraków, 30 sierpnia 2024 r.

Pan
Łukasz Maślona
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie fontanny na Rynku Głównym, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 23 sierpnia 2024 r., uprzejmie informuję.

Fontanna Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie z powodów technicznych jest wyłączona z eksploatacji od maja 2023 r. Fontanna ulegała regularnie uszkodzeniom mechanicznym (rozbijanie szyb wielowarstwowych, uszkodzenie blach ochronnych oraz elementów oświetlenia), spowodowanym chodzeniem po elementach fontanny i rzucaniem przez osoby postronne przedmiotami w jej oszklone części.

Na zlecenie jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna opracowano ekspertyzę stanu technicznego wraz z określeniem niezbędnych prac naprawczych. Z powyższej ekspertyzy wynika, że zakres prac remontowych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. wymianę wszystkich płyt szklanych, instalacji elektrycznej czy uszczelnienia. Koszt remontu został oszacowany na 1,3 mln zł. Jego ewentualna realizacja wiązałaby się z koniecznością całkowitego demontażu szklanej konstrukcji fontanny oraz płyt granitowych na ławie żelbetowej, a następnie ich ponownym montażem. Realizacja tych prac wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przyczyną wyłączenia fontanny były ponadto przecieki wody do przestrzeni Muzeum Rynek Podziemny i powstałe odkształcenia konstrukcyjne spowodowane występującymi naprężeniami termicznymi.

Problem przedmiotowej fontanny jest dość poważny zarówno pod kątem podjęcia decyzji o remoncie, jak również realnych możliwości zabezpieczenia konstrukcji przed potencjalnymi uszkodzeniami mechanicznymi w przyszłości. W związku z powyższym 26 sierpnia br. odbyła się narada robocza u Pana Stanisława Mazura, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa z udziałem Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Dyrektora jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na naradzie ustalono włączenie tematyki ewentualnego remontu lub przebudowy fontanny

do prac Zespołu projektowego realizującego zadanie pn. „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym” (na najbliższym posiedzeniu). W skład Zespołu wchodzi doświadczeni pracownicy naukowcy Politechniki Krakowskiej, którzy brali udział m.in. przy projektowaniu podziemi Rynku. KEGW przekaże Panu Radnemu wnioski dotyczące fontanny po ich sformułowaniu na posiedzeniu Zespołu.

Niezależnie od powyższego informuję, że nieczynna fontanna jest sprzątana dwa razy dziennie przez firmę zewnętrzną. Z czynności porządkowych regularnie sporządzana jest dokumentacja fotograficzna, która jest załącznikiem do protokołu stanowiącego podstawę do wystawienia faktur za świadczone usługi.

W toku kontroli stwierdzono, że fontanna wraz z jej bezpośrednim otoczeniem stała się miejscem dokarmiania gołębi, co skutkuje zabrudzaniem odchodami i pozostałościami po materiale z karmienia. Częstotliwość karmienia jest bardzo duża i pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Stanisław Mazur

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
3. Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
4. Wydział Spraw Administracyjnych
5. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
6. Biuletyn Informacji Publicznej
7. aa